

**Інформаційна довідка щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик  
предмета закупівлі  
Код ДК 021:2015 24110000-8  
Промислові гази  
(Хладон (фреон) в асортименті).**

Для ремонту та технічного обслуговування обладнання на Трипільській ТЕС, а також на виконання Наказу №234 від 08.04.2019 р. «Про дотримання вимог з охорони праці при організації робіт в умовах підвищеної температури повітря на робочих місцях» необхідно придбати хладон (фреон).

Найменування	Технічна специфікація	Кількість балонів (кг)	Сфера застосування хладону (фреону)
Хладон R600	Балон 6,5 кг, чистота 99,9 %	4 балони - 26 кг	Побутові холодильники
Хладон R410 А	Балон 11,3 кг, чистота 99,9 %	13 балонів -146,9 кг	Кондиціонери системи Спліт
Хладон R134А	Балон 13,6 кг, чистота 99,9 %	13 балонів – 176,8 кг	Побутові холодильники та кондиціонери на бульдозерах ЦПП, автотранспорт АТЦ
Хладон R22	Балон 13,6 кг, чистота 99,9 %	14 балонів – 190,4 кг	Кондиціонери системи Спліт; АКС
Хладон R406А	Балон 13,6 кг, чистота 99,9 %	5 балонів - 68кг	Холодильні машини на АКС та побутові холодильники
Хладон R407	Балон 11,3 кг, чистота 99,9 %	5 балонів -56,5кг	Кондиціонер прецизійний Блок №2
Хладон R507	Балон 11,3 кг, чистота 99,9 %	2 балони - 22,6 кг	Холодильні машини для водню в генераторі

Начальник ЦТАВ



М.М. Махиня

Інформаційна довідка щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету  
закупівлі

Код ДК 021:2015 24110000-8

Промислові гази

(Хладон (фреон) в асортименті).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу  
ПАТ«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Начальник ВМТП



Мельник М.І.