

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015- 39710000-2 — Електричні побутові прилади
(Кавомашина, Мікрохвильова піч, Електричний чайник, Ручний блендер,
Мультипіч, М'ясорубка, Міксер)

На виконання рішень Виробничої наради, що відбулась на Трипільській ТЕС під головуванням Генерального директора ПАТ «Центренерго» (протокол від 23.01.2026) було розроблено план заходів із відновлення організації харчування персоналу Трипільської ТЕС та працівників підрядних організацій безпосередньо на території ТЕС, а саме — відновлення повноцінної роботи їдальні та буфету у визначений трудовим розпорядком час. Для повноцінного відновлення роботи їдальні та буфету необхідно забезпечити заклади наступним обладнанням:

- кавомашина автоматична PHILIPS LATTEGo 5400 Series EP5447/90 (або еквівалент) – 1 шт.
- мікрохвильова піч 25 л WP 900 M AIRHOT РП (або еквівалент) – 1 шт.
- електричний чайник Gorenje K 17 WE (або еквівалент) – 2 шт.
- ручний блендер 5 в 1(або еквівалент) – 1 шт.,
- мультипіч Tefal Dual Easy Fry EY905D10(або еквівалент) – 1 шт.
- м'ясорубка Tefal NE858D38 (або еквівалент) – 1 шт.
- міксер Zerline ZP-0522(або еквівалент) – 1 шт.

Вищезазначені ТМЦ на Трипільській ТЕС відсутні

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ВКБтаР



Євген ЖИВИХ

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015- 39710000-2 — Електричні побутові прилади
(Кавомашина, Мікрохвильова піч, Електричний чайник, Ручний блендер,
Мультипіч, М'ясорубка, Міксер)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу
ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу
цін.

Виконавець процедури закупівлі:
Начальник ВМТП




Наталія ОЛКОВА

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Процедура: Відкриті торги з особливостями
ДК 021:2015: 39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя
для закладів громадського харчування (Столовий інвентар)

З метою організації роботи та матеріального забезпечення буфету їдальні, потрібно придбати Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (Столовий інвентар). Залишки на складах враховані.

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ВРП



Зоя МІНЧЕНКО

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Процедура: Відкриті торги з особливостями

ДК 021:2015: 39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя
для закладів громадського харчування (Столовий інвентар)

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу
ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу
цін.

Виконавець процедури закупівлі:
Начальник ВМТП



Наталія ОЛКОВА

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі: Послуги з проведення внутрішньосвердловинних
робіт (Послуги з проведення відеоспостереження артезіанської
свердловини №1816(7) ділянки водозабору Трипільської ТЕС)
код ДК 021:2015 – 76530000-7

Артезіанська свердловина №7 пробурена та знаходиться в експлуатації з 1973 року. Згідно проекту, на свердловині використовувався глибинний насос ЕЦВ-8-16-140. За час експлуатації дебіт (продуктивність) свердловини зменшився з 36м³/год. (за паспортом) до 12м³/год. (за фактом на даний час).

Зниження дебіту артезіанської свердловини — це природний процес, але він вимагає термінового обстеження, щоб уникнути остаточного виходу споруди з ладу. Подальша експлуатація об'єкта без обстеження може призвести до:

- виходу з ладу насосного обладнання;
- незворотної засміченості фільтрів, що унеможливить відновлення дебіту в майбутньому;
- руйнування обсадної колони внаслідок прихованої корозії, що призведе до повного виходу свердловини з ладу без можливості ремонту.

Проведення комплексного обстеження свердловини є критично необхідним для запобігання аварійної зупинки водопостачання та мінімізації витрат на капітальний ремонт або буріння нової свердловини.

Відповідно до вимог природоохоронного законодавства України, Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України (затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 № 30), у разі зменшення дебіту свердловини чи погіршення якості води, потрібно організувати спеціальне обстеження свердловин. На підставі результатів обстеження свердловини необхідно вжити такі заходи: у разі зниження продуктивності - відновлення дебіту свердловини чи її тампонування.

Зважаючи на вищевикладене, необхідно залучити підрядну організацію з метою проведення відеообстеження артезіанської свердловини №7 для виконання дефектації та прийняття рішення щодо подальшої її експлуатації та, при необхідності, проведення своєчасного ремонту для відновлення проектних показників.

Начальник ВТВ



Олександр УТЮКОВ

Інформаційна довідка

**щодо обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:
Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Послуги з
проведення відеоспостереження артезіанської свердловини №1816(7)
ділянки водозабору Трипільської ТЕС)
код ДК 021:2015 – 76530000-7**

Було проведено попередній моніторинг вартості закупівлі послуги з проведення відеоспостереження артезіанської свердловини №1816(7) ділянки водозабору Трипільської ТЕС.

Начальник ВТВ



Олександр УТЮКОВ

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

На закупівлю товарів
Процедура: Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015 - 22820000-4 — Бланки (Бланки)
UA-P-2026-03-30-007975-a

Закупівля загальнопромислових бланків проводиться з метою забезпечення структурних підрозділів бланками заявленого виду, необхідними для виконання поточних виробничих завдань.

Ініціатор процедури закупівлі:
Начальник ГВ



С.Л.ЛЕПСЬКА


Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

На закупівлю товарів
Процедура: Відкриті торги з особливостями
Код ДК 021:2015 - 22820000-4 — Бланки (Бланки)
UA-P-2026-03-30-007975-a

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ
«Центренерго» № 53 від 11.09.2020 та на підставі проведеного моніторингу цін.

Виконавець процедури закупівлі:

Начальник ВМТП



Н.В.ОЛКОВА

**Інформаційна довідка
щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
ДК 021:2015: 50530000-9**


Найменування робіт:

Роботи з ремонту насосу типу ОСПТ 1150М бл. ст. №2 Трипільської ТЕС, з заміною деталей пускового пристрою (50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Ремонт насосу типу ОСПТ-1150М необхідно провести з метою відновлення працездатності обладнання, що забезпечить надійну роботу енергоблоку та забезпечить дотримання вимог ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.03.2019 року №124).

Ініціатор процедури закупівлі:

Заст. начальника ВППР



Людмила ЛАНТРАТ

Інформаційна довідка
щодо обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 50530000-9 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

Роботи з ремонту насосу типу ОСПТ 1150М бл. ст. №2 Трипільської ТЕС, з заміною деталей пускового пристрою (50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до наказу ПАТ «Центренерго» № 53 від 11.09.2020 на підставі проведеного моніторингу цін на виконання робіт.

Ініціатор процедури закупівлі:

Заст. начальника ВППР



Людмила ЛАНТРАТ